



ICIM



**Certificato UE di conformità basata sulla garanzia
totale di qualità
EU Certificate of conformity based on full quality
assurance**

Certificato N. **0425 PED-003682-03**
Certificate N.

In conformità all'Allegato III della Direttiva 2014/68/UE (Modulo H)
In accordance with the Annex III of the Directive 2014/68/EU (Module H)

ORGANISMO NOTIFICATO / NOTIFIED BODY

ICIM S.p.A. - Identification Number: 0425
Piazza Don Enrico Mapelli no. 75, 20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY

DATI FABBRICANTE / MANUFACTURER DETAILS

GEOCLIMA INTERNATIONAL S.r.l.

Sede e Unità Operativa
VIA DELL'INDUSTRIA 12 34077 RONCHI DEI LEGIONARI GO IT - Italia

DATI PRODOTTO / PRODUCT DETAILS

PRODOTTO / PRODUCT	MACCHINE PER LA REFRIGERAZIONE E/O CONDIZIONAMENTO DEI FLUIDI MACHINERY FOR REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
MODELLO / MODEL	MH, GHH, VHH, TMA, TMR, GHA, GFC, GHR, GFR, VHA, VFC, VHR, VFR, TSA, TSR, GSA, GSR, VSA, VSR, TSH, GSH, VSH, TSE, GSE, VSE
CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION	INSIEME / ASSEMBLY - CAT. III
RAPPORTO DI VISITA / VISIT REPORT	20394.20220506_VR_MS

EVENTUALI ESTENSIONI / EXTENSIONS

EVENTUALI CONDIZIONI DI SUBORDINE DELLA CERTIFICAZIONE UE
POSSIBLE CONDITIONS OF SUBORDINATION OF THE EU CERTIFICATION

La verifica del sistema di garanzia totale di qualità è stata eseguita sul fabbricante, sulla documentazione relativa al sistema qualità (MQ Ed.5 Rev.0 del 15/10/2020) e sul Fascicolo Tecnico (FT_PED_ED.03-Rev.02 del 29/04/2022)
Verification of the production full quality assurance was carried out on the manufacturer, on the quality system documents (MQ Ed.5 Rev.0 of 15/10/2020) and Technical File (FT_PED_ED.03-Rev.02 of 29/04/2022)

NOTE / NOTES

Rimane responsabilità del fabbricante dimostrare conformità ad altre Direttive applicabili al prodotto oggetto di questo certificato / It remains the responsibility of the manufacturer to demonstrate conformity with other Directives applicable to the product described in this certificate.
Questo attestato è valido solo se gli esemplari sono identici ai modelli sopra indicati. Eventuali modifiche tecniche devono essere dichiarate ad ICIM che comunicherà come procedere / This certificate is valid only for the models above specified. Any technical change must be declared to ICIM S.p.A. that will give information how to proceed.

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / This Certificate is valid only with the relative Annex

Vincenzo Delatqua
Rappresentante Direzione / Management Representative
ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

22/07/2019

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

07/10/2024

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

21/07/2025



ICIM

**Certificato UE di conformità basata sulla garanzia
totale di qualità**
**EU Certificate of conformity based on full quality
assurance**



ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N.
Certificate No.

0425 PED-003682-03

TIPOLOGIA	MODELLO MODEL	PS max circuito LP [bar]	PS max circuito HP [bar]	TS min Circuito LP [°C]	TS max Circuito LP [°C]	TS min Circuito HP [°C]	TS max Circuito HP [°C]	CAT. PED	Gruppo Fluido Fluid Group	
REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ACQUA	TMH/HL	14	23	-10	+50	-10	+100	III	R134a, R1234ZE, R515B, R513A	Gr.2
	TMH	14	20	-10	+50	-10	+100	III	R134a, R1234ZE, R515B, R513A	Gr.2
	GHH	14	28	-20	+50	-10	+120	III	R134a, R1234ZE, R515B, R513A	Gr.2
	GHH	14	28	-45	+50	-10	+130	III	R404A R507A	Gr.2
	GHH	17	28	-30	+50	-10	+130	III	R448A	Gr.2
	GHH	14	28	-20	+50	-10	+120	III	R407C	Gr.2
	VHH	14	28	-20	+50	-10	+120	III	R134a, R1234ZE, R515B, R513A	Gr.2
	VHH	25	45	-45	+50	-20	+130	III	R744	Gr.2
	VHH	14	28	-45	+50	-10	+130	III	R404A, R507A	Gr.2
	VHH	17	28	-30	+50	-10	+130	III	R448A	Gr.2
	VHH	14	28	-20	+50	-10	+120	III	R407C	Gr.2
	VHH	25	43	-20	+50	-10	+120	III	R410A, R452B	Gr.2 Gr.1
	GHH	13	25	-20	+50	-10	+125	III	R290	Gr.1
	VHH	13	25	-20	+50	-10	+125	III	R290	Gr.1
	GHH	17	29	-30	+50	-10	+125	III	R1270	Gr.1
	VHH	17	29	-30	+50	-10	+125	III	R1270	Gr.1
VHH	13	25	-20	+50	-10	+125	III	R600A	Gr.1	

Vincenzo Deladqua
Rappresentante Direzione / Management Representative

ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

22/07/2019

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

07/10/2024

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

21/07/2025



ICIM



**Certificato UE di conformità basata sulla garanzia
totale di qualità**
**EU Certificate of conformity based on full quality
assurance**

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N.
Certificate No.

0425 PED-003682-03

REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA	TMA/HL	14	23	-10	+50	-10	+100	III	R134a, R1234ZE, R515B, R513A	Gr.2
	TMA	14	20	-10	+50	-10	+100	III	R134a, R1234ZE, R515B, R513A	Gr.2
	GHA	14	28	-20	+50	-10	+120	III	R134a, R1234ZE, R515B, R513A	Gr.2
	GHA	14	28	-45	+50	-10	+130	III	R404A, R507A	Gr.2
	GHA	17	28	-30	+50	-10	+130	III	R448A	Gr.2
	GHA	14	28	-20	+50	-10	+120	III	R407C	Gr.2
	VHA	14	28	-20	+50	-10	+120	III	R134a, R1234ZE, R515B, R513A	Gr.2
	VHA	14	28	-45	+50	-10	+130	III	R404A, R507A	Gr.2
	VHA	17	28	-30	+50	-10	+130	III	R448A	Gr.2
	VHA	14	28	-20	+50	-10	+120	III	R407C	Gr.2
	VHA	25	43	-20	+50	-10	+120	III	R410A, R452B	Gr.2 Gr.1
	GHA	13	22	-20	+50	-10	+125	III	R290	Gr.1
	VHA	13	22	-20	+50	-10	+125	III	R290	Gr.1
	GHA	17	26	-30	+50	-10	+125	III	R1270	Gr.1
	VHA	17	26	-30	+50	-10	+125	III	R1270	Gr.1
UNITA' MOTO CONDENSANTI CONDENSATI AD ARIA	TSA/HL	14	23	-10	+50	-10	+100	III	R134a, R1234ZE, R515B, R513A	Gr.2
	TSA	14	20	-10	+50	-10	+100	III	R134a, R1234ZE, R515B, R513A	Gr.2
	GSA	14	28	-20	+50	-10	+120	III	R134a, R1234ZE, R515B, R513A	Gr.2

Vincenzo Deladqua
Rappresentante Direzione / Management Representative

ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE


22/07/2019

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

07/10/2024

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

21/07/2025



ICIM



**Certificato UE di conformità basata sulla garanzia
totale di qualità**
**EU Certificate of conformity based on full quality
assurance**

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N.
Certificate No.

0425 PED-003682-03

	GSA	14	28	-45	+50	-10	+130	III	R404A, R507A	Gr.2
	GSA	17	28	-30	+50	-10	+130	III	R448A	Gr.2
	GSA	14	28	-20	+50	-10	+120	III	R407C	Gr.2
	VSA	14	28	-20	+50	-10	+120	III	R134a, R1234ZE, R515B, R513A	Gr.2
	VSA	14	28	-45	+50	-10	+130	III	R404A, R507A	Gr.2
	VSA	17	28	-30	+50	-10	+130	III	R448A	Gr.2
	VSA	14	28	-20	+50	-10	+120	III	R407C	Gr.2
	VSA	25	43	-20	+50	-10	+120	III	R410A R452B	Gr.2 Gr.1
	GSA	13	22	-20	+50	-10	+125	III	R290	Gr.1
	VSA	13	22	-20	+50	-10	+125	III	R290	Gr.1
	GSA	17	26	-30	+50	-10	+125	III	R1270	Gr.1
	VSA	17	26	-30	+50	-10	+125	III	R1270	Gr.1
	UNITA' MOTO CONDENSANTI AD ACQUA	TSH/HL	14	23	-10	+50	-10	+100	III	R134a, R1234ZE, R515B, R513A
TSH		14	20	-10	+50	-10	+100	III	R134a, R1234ZE, R515B, R513A	Gr.2
GSH		14	28	-20	+50	-10	+120	III	R134a, R1234ZE, R515B, R513A	Gr.2
VSH		14	28	-20	+50	-20	+120	III	R134a, R1234ZE, R515B, R513A	Gr.2
GSH		14	28	-45	+50	-10	+130	III	R507A R404A	Gr.2
VSH		14	28	-45	+50	-10	+130	III	R507A R404A	Gr.2

Vincenzo Deladqua
Rappresentante Direzione / Management Representative

ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE


22/07/2019

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

07/10/2024

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

21/07/2025



ICIM

**Certificato UE di conformità basata sulla garanzia
totale di qualità**
**EU Certificate of conformity based on full quality
assurance**



ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N.
Certificate No.

0425 PED-003682-03

	GSH	17	28	-30	+50	-10	+130	III	R448A	Gr.2
	GSH	14	28	-20	+50	-10	+120	III	R407C	Gr.2
	VSH	17	28	-30	+50	-10	+130	III	R448A	Gr.2
	VSH	25	43	-20	+50	-10	+120	III	R452B	Gr.1
	VSH	25	43	-20	+50	-10	+120	III	R410A	Gr.2
UNITA' MOTOEVAPORANTI	TSE/HL	14	23	-10	+50	-10	+100	III	R134a, R1234ZE, R515B, R513A	Gr.2
	TSE	14	20	-10	+50	-10	+100	III	R134a, R1234ZE, R515B, R513A	Gr.2
	GSE	14	28	-20	+50	-10	+120	III	R134a, R1234ZE, R515B, R513A	Gr.2
	GSE	14	28	-45	+50	-10	+130	III	R404A, R507A	Gr.2
	GSE	17	28	-30	+50	-10	+130	III	R448A	Gr.2
	GSE	14	28	-20	+50	-10	+120	III	R407C	Gr.2
	VSE	14	28	-20	+50	-10	+120	III	R134a, R1234ZE, R515B, R513A	Gr.2
	VSE	14	28	-45	+50	-10	+130	III	R404A, R507A	Gr.2
	VSE	17	28	-30	+50	-10	+130	III	R448A	Gr.2
	VSE	14	28	-20	+50	-10	+120	III	R407C	Gr.2
	VSE	25	43	-20	+50	-10	+120	III	R410A	Gr.2
	VSE	25	43	-20	+50	-10	+120	III	R452B	Gr.1
	VSE	25	45	-45	+50	-20	+130	III	R744	Gr.2
	GSE	13	25	-20	+50	-10	+125	III	R290	Gr.1

Vincenzo Deladqua
Rappresentante Direzione / Management Representative

ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE


22/07/2019

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

07/10/2024

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

21/07/2025



ICIM

**Certificato UE di conformità basata sulla garanzia
totale di qualità**
***EU Certificate of conformity based on full quality
assurance***



ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N.
Certificate No.

0425 PED-003682-03

VSE	13	25	-20	+50	-10	+125	III	R290	Gr.1
GSE	17	29	-30	+50	-10	+125	III	R1270	Gr.1
VSE	17	29	-30	+50	-10	+125	III	R1270	Gr.1

Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative

ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

22/07/2019

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

07/10/2024

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

21/07/2025